

ART. 161



DESCRIZIONE:


Sonda in fibra di vetro rivestita in nylon o polipropilene a \varnothing 3 mm. Alle estremità sono fissati dei perni filettati M4 per l'intercambiabilità degli accessori d'uso. La sonda è dotata di testa flessibile guidacurve, occhiello tirante e set di riparazione composto da due perni, una bussola, una colla specifica ed istruzioni d'uso e di riparazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Questa sonda si inserisce nella serie "sonde in fibra di vetro", indicata per impianti civili e/o industriali. Massima rapidità d'introduzione nelle condotte, anche dove esistano tratte lunghe e con altri cavi preinfilati. Supera senza difficoltà percorsi molto lunghi. Il rivestimento compatto della sonda è realizzato in nylon o polipropilene, questo per preservare le mani da infortuni. Facendo riferimento alla propria struttura, si può affermare che, questa sonda, può essere utilizzata per impieghi leggeri di apripista quale primo infilaggio, laddove, la sonda tradizionale, ha difficoltà a mantenersi dritta e raggiungere in breve tempo anche lunghe distanze. E' da impiegarsi per l'infilaggio in condotte da \varnothing 24 mm ed oltre come canaline, camini, tunnels, pali per l'illuminazione stradale, impianti di giardino, passaggi di cantina ecc... La sonda in fibra di vetro art. 161 ha due principali proprietà contrastanti: è rigida e flessibile contemporaneamente ed ha una caratteristica rivoluzionaria, quella di possedere una propria autoenergia. Il suo pregio maggiore consiste nella possibilità di stendersi e restare tese e, tramite l'uso della carrucola di scorrimento, può superare più curve ed ostruzioni. Recuperata e riavvolta resta pronta all'uso senza subire deformazioni, tuttavia, è consigliato l'utilizzo dell'aspo per la salvaguardia sia della sonda sia dell'operatore.

SI RACCOMANDA:

- **IMPIEGARE L'ASPO CONTENITORE PER PRESERVARE LA SONDA IN FIBRA DI VETRO DA ROTTURE ACCIDENTALI ED AGGROVIGLIAMENTI**
- **NON PIEGARE CON FORZA E NON SFREGARE LA SONDA CONTRO GLI SPIGOLI DELLE SCATOLE; EVITANDO DI INSISTERE, PERCHE' POTREBBE ROMPERSI**
- **NELLO SPINGERE LA SONDA ALL'INTERNO DELLA CANALIZZAZIONE, FARE ATTENZIONE ALL'USCITA DELLA TESTA FLESSIBILE, POICHÉ POTREBBE CREARSI UNA CURVATURA TROPPO STRETTA CHE STROZZEREBBE LA TESTA DELLA SONDA**
- **NELL'ESTRARRE LA TESTA DELLA SONDA DALLA SCATOLA, FARE ATTENZIONE A NON STROZZARLA CONTRO LO SPIGOLO**
- **NEL RIAVVOLGERE LA SONDA, EVITARE TORSIONI E CURVATURE TROPPO STRETTE CHE POTREBBERO DANNEGGIARE LA FIBRA**
- **IMPIEGARE LA TESTA CON CARRUCOLA PER SUPERARE CURVE ED OSTRUZIONI**
- **NON AGGANCIARE E TIRARE PIU' CAVI DOVE ESISTANO STROZZATURE NELLE CONDOTTE**
- **RISOLTO IL PRIMO INFILAGGIO, AGGANCIARSI CON UNA SONDA INTERAMENTE IN NYLON O CON FUNE D'ACCIAIO**
- **AVENDO L'ANIMA IN FIBRA DI VETRO, UN COMPORTAMENTO DIVERSO PUO' ESSERE CAUSA DI ROTTURE**
- **SI RACCOMANDA DI NON SOTTOPORRE LA SONDA AD UN CARICO DI ROTTURA \geq KG 50**



Art. 651/01

ASPI CONSIGLIATI

Contenitore in plastica anti-urto ø 320mm, composto da un doppio guscio. E' dotato di due tasche per l'alloggiamento degli accessori d'uso.

IN CASO DI ROTTURA

Sonda in fibra di vetro rivestita a ø 3mm

Calzare sino in fondo il perno pieno di colla sulla fibra di vetro e crimpare



CIANOACRILATO:

PERICOLO!
ADERISCE ALLA PELLE ED AGLI OCCHI IN POCHI ISTANTI.
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI!!!


SET DI RIPARAZIONE

Set di riparazione composto da:

2 perni
1 bussola di giunzione
1 colla specifica




ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE



Si taglia in modo netto la parte danneggiata




Con la pinza spellafili si procede nel modo seguente



Si spelli per circa 5÷6 mm il rivestimento della fibra



Mettere la colla nel perno per incollare la fibra e l'ottone



Calzare il perno sino in fondo sino a coprire una parte del rivestimento



Crimpate il perno e dopo un'ora la sonda è pronta all'uso